



**Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Аксайского района
детско-юношеская спортивная
школа «Юность»**

346720 Ростовской области
Аксайского района
г. Аксай ул. Шевченко 152
ИНН/КПП 6102005760/610201001
тел. /факс 4-25-45
spo.shkola@yandex.ru

№ 15 от «04» 03 2019 года

Заместителю руководителя
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора
Хренкову С.В.

В соответствии с Представлением Северо-Кавказского управления Ростехнадзора об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, от 01.02.2019г. направляем Вам информацию об устранении нарушений, выявленных в ходе выездной проверки от 23.01.2019г.:

1. Оперативная схема тепловой энергоустановки не вывешена в помещении теплового пункта – устранено.
2. На арматуре в тепловом пункте отсутствуют названия и номера согласно оперативной схеме трубопроводов - устранено.
3. На отдельных участках трубопроводов системы отопления отсутствует окраска – устранено.
4. Частично отсутствует тепловая изоляция трубопроводов в тепловом пункте – устранено.
5. На шкале манометров, установленных в тепловом пункте, не нанесена красная черта, указывающая величину разрешенного давления – устранено.

Директор МБУ ДО
ДЮСШ «Юность»



А.С. Козлов